

別記様式第22

非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備）試験結果報告書								
試験実施日 年 月 日								
試験実施者								
住所								
氏名								
印								
用途	() 項 ・		延べ面積	m ²	階数	地上階	地階階	
試験項目				種別・容量等の内容		結果		
外	設置場所等							
	設置数	11階以上			個			
地下街			個					
1の階層に設ける最大個数			個					
1の専用幹線に設ける最大個数			個					
観	専用幹線			本				
	過電流遮断機	設置場所等			———			
種類			開閉器15A・配線用遮断器20A					
試	保護箱等	設置場所等			床面からの高さ		m	
		保護箱			———			
	非常用コンセントの差込み接続器			———				
	接地			———				
電	常用電源			———				
	非常電源の種類別			専用受電・自家発・蓄電池・燃料電池				
験	表示灯			———				
機能試験	端子電圧試験		最大		V			
			最小		V			
備考								

- 備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
- 3 結果の欄には、良否を記入すること。
- 4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 5 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。